

**smartwares®**

FSM-123

0786  
20  
FSM-123-001CPR  
Fire Safety EN14604:2005/AC:2008

**EN Smoke alarm device / Manual**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE - DoP**  
[www.smartwares.eu/doP](http://www.smartwares.eu/doP) and follow the instructions.

**DE Rauchwarnmelder / Anleitungshandbuch**  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG - DoP**  
[www.smartwares.eu/doP](http://www.smartwares.eu/doP) und folgen Sie den Anweisungen.





**INTENDED USE: FIRE SAFETY**  
**ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED**  

- Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition
- Operational reliability
- Tolerance to supply voltage
- Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance
- Durability of operational reliability, vibration resistance
- Durability of operational reliability, humidity resistance
- Durability of operational reliability, corrosion resistance
- Durability of operational reliability, electrical stability

**smartwares® Europe**  
Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
The Netherlands  
[www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu)



Quality Mark for  
Smoke Alarms  
Reliable fire  
detection  
Independent  
certification  
10-year service life  
Q-certified.eu

**GENERAL INFORMATION**

**EN** Thank you for purchasing this Smartwares smoke alarm! Please read these instructions carefully before using the smoke alarm. Retain this information in a safe and easily accessible place for future use and maintenance. If you have any questions or if you are looking for additional information about your smoke alarm device, please visit our website [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu).

**Make/model number:** FSM-123

**Description:** Smoke alarm based on the photocell principle, which means that the alarm monitors the air for smoke caused by fire.

This apparatus contains a lithium battery with a lifetime of 10 year.

**Function:** Smoke alarm intended to alert the persons present near a fire/smoke, to give them time to react properly to the danger

**Scope of application:** Smoke alarm for buildings with residential function and leisure accommodating vehicles.

**IMPORTANT:**

**Caution:** The alarm is designed in order to detect smoke; it cannot prevent a fire!

**Caution:** Using a smoke alarm is part of your fire protection, just as fire extinguishers, emergency ladders, ropes, but also your choice in the use of building materials for renovation.

Always ensure that there is an evacuation plan and discuss this with your children. Ensure that each room can be left without opening the door, e.g. by the window.

**INITIAL ACTIVATION**

Before mounting this smoke alarm, it is important to activate and test the apparatus. The detector will be activated by pushing the test button (**see image 1**) and holding it down for 5 seconds until the LED lights up and release it within 1 second). The unit will give one beep sound to indicate activation. Press and hold the test button until an alarm signal sounds and release. If the alarm signal does not sound after pressing the test button, the smoke alarm is not working properly and the advice of Smartwares should be sought.

**MOUNTING**

To mount the smoke alarm, fix the base plate with the screws supplied and gently tighten the alarm onto the base plate (**see image 2**) after removing the fixation pin (**see image 3**) and holding it down for 5 seconds until the LED lights up and release it within 1 second). Pay close attention to below siting recommendations to guarantee optimal performance of your smoke alarm. After installing the smoke alarm, always test its functionality by using the test button. Put the fixation pin in the hole on the side of the alarm (**see image 4**).

**Important:**

**WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the ceiling in accordance with the installation instructions.

**Smoke alarms should be installed in such a way that they can be reached unimpeded by the fire smoke, so that fires can be detected reliably in the development phase.**

**Requirements for smoke alarms vary from state to state and from region to region. Always check the relevant requirements in your area with your local authorities!**

**Where to mount a smoke alarm?**

- Centred at ceiling of the room
- Max height: 6m
- Min 0,5 m distance to walls/ barriers:
- Small rooms with width <1m: Centred at the ceiling
- Corridors with max width 3m: max 15m distance between 2 smoke alarms. Max 7,5m to front side and smoke alarms at edges/crossings of corridors.
- Galleries: If length and width of the gallery are >2m and gallery area is >16m<sup>2</sup>, additional smoke alarm device required below gallery
- In roof slopes: If >20°, minimal 0,5m and maximal 1m to roof top. If ≤20°, consider as flat ceiling. In partial roof slopes: If flat ceiling ≤1m width, consider as roof slope. If flat ceiling is >1m wide, consider as flat ceiling.
- Ceiling joists (or similar): If height <0,2m, installation at ceiling or on joist. If height >0,2m and separated area > 36m<sup>2</sup> => additional smoke alarms in between.
- Camping car: centred at the ceiling
- Bedroom: the brightness of the LED has been reduced for use in a bedroom

**Where not to mount your smoke alarm?**

- Close to air conditioning/ventilation systems;
- Locations where the ventilation can be impeded items such curtains etc.;
- In rooms where temperature can reach below 0°C and above 40°C.
- In damp spaces/kitchens/bathrooms, because steam can cause false alarms. Please visit our website for alarms that are suitable for usage in these rooms;
- Closer than 50 cm to light sources/electrical sources;
- Locations that are difficult to reach and impede the accessibility of the test button and maintenance.

**ALARM SILENCE / HUSH MODE**

When the smoke alarm gives an alarm, please verify the cause of the alarm first. If there is any question as to the cause of an alarm, it should be assumed that the alarm is due to an actual fire and the dwelling evacuated immediately. If required, the smoke alarm can be placed into hush mode by pressing the test/hush button. During hush mode the LED will flash every 8 seconds to indicate the smoke alarm device is in hush mode. Please remove the smoke or cause of the alarm and after 10 minutes the smoke alarm will automatically reset to normal mode. If the cause of the alarm is still present the smoke alarm device will give an alarm again. If during hush mode the smoke that caused the alarm increases, the smoke alarm device will also sound the alarm.

**Note:** Dense smoke will override the hush mode and sound a continuous alarm.

**Caution:** Before using the alarm silence (hush mode), identify the source of the smoke and make sure the situation is safe.

**EMPTY BATTERY SIGNAL**

If the battery is running low, the smoke alarm device will indicate this with an audible "beep". This indicator sounds continually with intervals of 40 seconds for at least 30 days. Replace the smoke alarm when this signal sounds, it is not possible to replace only the battery. We highly recommend you to replace the smoke alarm on a fixed date, see smoke alarm label to ensure timely replacement. Please register for free reminders at [smartreminder.eu](http://smartreminder.eu).

**TECHNICAL DATA**

- Smoke sensor: Optical
- Battery type: 3 V DC Lithium
- Battery replaceable: No
- Battery lifetime: 10 year
- Lifetime device: 10 year
- Operating temperature: 0-40 °C
- Mounting type: Ceiling
- Installation in a camping car: Yes
- Detection area: Max 40m<sup>2</sup>
- Hush function: Yes
- For indoor use only
- Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance

**Condition****Normal operation****LED**

Flashes every 40 seconds

**Sound**

None

**Testing**

Flashes rapidly

Quick beeps

**Alarm**

Flashes rapidly

Quick beeps

**Hush mode**

Flashes every 8 seconds

None

**Low battery indication**

Flashes every 40 seconds

1 short beep every 40 seconds

**Malfunction**

Flashes every 40 seconds

1 short beep every 40 seconds

**TECHNISCHE DATEN**

- Rauchsensor: Optisch
- Lebensdauer Batterie: 10 Jahre
- Lebensdauer Gerät: 10 Jahre
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Zulässige Luftfeuchtigkeit: 25-85 %
- Alarmlautstärke: >85dB (A) im Abstand von 3 m
- Montage: Decke
- Einfassungsbereich: Max. 40 m<sup>2</sup>
- Unterbrechungs-Funktion: Ja
- Installation in einem Wohnmobil: Ja

**Bedingung****Normalbetrieb****Test****Alarm****Unterbrechungs-Modus****Batteriespannungswarnung****Fehlfunktion****LED**

Blinkt alle 40 Sekunden

Blinkt schnell

Blinkt alle 8 Sekunden

Blinkt alle 40 Sekunden

Blinkt alle 40 Sekunden

**Ton**

Ohne

Akustisches Signal (Piepton) in schneller Frequenz

Ohne

Ein kurzer Piepton alle 40 Sekunden

Ein kurzer Piepton alle 40 Sekunden

**Wichtig:****INTENDED USE: FIRE SAFETY****ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED****INTENDED USE: FIRE SAFETY****ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED****INTENDED USE: FIRE SAFETY****ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED****Vorsicht:****Schalten Sie das Gerät nur dann in den Unterbrechungs-Modus,****wenn die Alarmsache eindeutig lokalisiert ist und keine weitere Gefahr besteht.****BATTERIEWARNSIGNAL****Bei nachlassender Batteriespannung erzeugt der Rauchwarnmelder ein akustischer Warnsignal. Der Warnton ertönt konstant und in Intervallen von 40 Sekunden für eine Gesamtdauer von mindestens 30 Tagen.ersetzen Sie den Rauchwarnmelder, wenn das Signal ertönt. Es ist nicht möglich, nur die Batterie zu wechseln. Wir empfehlen, den Rauchwarnmelder aus der Einfachheit halber regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt auszutauschen. Registrieren Sie sich für den kostenlose Erinnerungsdienst auf unserer Homepage smartreminder.eu.****Die Anzeige, dass die Batterie leer ist, kann für 10 Stunden aufgehoben werden, indem Sie die Test-Taste drücken. So können Sie weiter schlafen und sind dennoch vor Rauch geschützt.****WARTUNG****Test:** Empfehlen, den Rauchwarnmelder einmal monatlich auf korrekte Funktion und ausreichende Batteriespannung zu prüfen. Drücken und halten Sie die Test-Taste gedrückt, bis das Alarmsignal ertönt. Das Signal wird abgeschaltet, sobald Sie die Taste loslassen. Sollte kein Alarmsignal durch das Betätigen der Test-Taste ausgelöst werden, funktioniert der Rauchwarnmelder nicht einwandfrei. Kontaktieren Sie in diesem Fall die Fa. Smartwares.**Achtung:** Testen Sie Rauchwarnmelder niemals, indem Sie eine offene Flamme an das Gerät halten! Es besteht die Gefahr, dass das Gerät zu beschädigen und brennbare Materialien in Brand zu setzen.**Reinigung:** Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion muss der Rauchwarnmelder einmal monatlich von Staubablagerungen befreit werden, sowie alle sechs Monate mit einem Staubsauger ausgesaugt werden. Berühren Sie beim Aussaugen keine innenliegenden Teile des Rauchwarnmelders mit der Saugspitze des Staubsaugers. Prüfen Sie das Gerät nach jeder Reinigung auf korrekte Funktion, indem Sie die Test-Taste betätigen. Registrieren Sie sich für den kostenlose Erinnerungsdienst auf unserer Homepage smartreminder.eu.**FEHLERBEHEBUNG****Mögliche Ursachen für Fehlalarme:** Schweiß- und Schneidarbeiten, Lötarbeiten oder Arbeitsvorgänge mit starker Hitzeentwicklung, Sägeund Schleifarbeiten, Staubentwicklung bei Bau- oder Reinformen, Reinigungsarbeiten, Wasserdampf, Kochdampf, extreme elektromagnetische Störeinflüsse, Betaubung durch starke Temperaturschwankungen.**Die häufigste Ursache für Fehlalarme sind Staubablagerungen/ Staubentwicklung. Reinigen Sie Ihre Rauchwarnmelder wie im Abschnitt "Wartung" beschrieben, um diese Fehlerquelle soweit als möglich auszuschließen.****Smartwares übernimmt keinerlei Haftung für direkte und/oder indirekte Verluste oder Schäden jedweder Art, welche auf ein ausleibendes Alarmsignal des Rauchwarnmelders im Falle einer Rauchentwicklung oder im Brandfall zurückzuführen sind.**

**smartwares®**

FSM-123

0786  
20  
FSM-123-001CPR  
Fire Safety EN14604:2005/AC:2008

G218001



**NL Rookmelder / Gebruiksaanwijzing**  
**VERKLARING VAN PRESTATIES - DoP**  
[www.smartwares.eu/dop](http://www.smartwares.eu/dop) en volg de aanwijzingen.

**FR DéTECTEUR DE FUMÉE / Mode d'emploi**  
**DECLARATION DE PERFORMANCE - DoP**  
[www.smartwares.eu/dop](http://www.smartwares.eu/dop) et suivez les instructions.





**INTENDED USE: FIRE SAFETY**  
**ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED**  

- Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition
- Operational reliability
- Tolerance to supply voltage
- Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance
- Durability of operational reliability, vibration resistance
- Durability of operational reliability, humidity resistance
- Durability of operational reliability, corrosion resistance
- Durability of operational reliability, electrical stability

**smartwares® Europe**  
Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
The Netherlands  
[www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu)



Q-certified.eu

**ALGEMENE INFORMATIE**

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Smartwares rookmelder! Lees voordat u de rookmelder gaat gebruiken deze instructies zorgvuldig. Bewaar deze informatie op een veilige en goed bereikbare plaats voor toekomstig gebruik en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Breng in geval van vragen of voor aanvullende informatie over uw rookmelder een bezoek aan onze website [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu).

**Fabricage/modelnummer:** FSM-123

**Beschrijving:** Rookmelder gebaseerd op het fotocelprincipe. Dit betekent dat de melder de lucht op door brand veroorzaakte rook controleert. Dit toestel bevat een lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.

**Werking:** Rookmelder bedoeld voor het waarschuwen van personen die zich in de buurt van een brand of door brand veroorzaakte rook bevinden en hen zo de tijd geeft correct op het gevaar te reageren.

**Toepassingsgebied:** Rookmelder voor bewoonde gebouwen en kampeervoertuigen.

**BELANGRIJK:**

**Voorzichtig:** De melder is bedoeld voor het detecteren van rook; de melder kan een brand dus niet voorkomen!

**Voorzichtig:** Gebruik van een rookmelder is een onderdeel van uw bescherming tegen brand, net zoals brandblussers, noodladders, touwen, maar ook uw keuze van voor renovatie gebruikte bouwmaterialen. Zorg dat er altijd een evacuatieplan aanwezig is en bespreek dit met uw kinderen. Zorg dat iedere kamer kan worden verlaten zonder de deur te openen, bijvoorbeeld via het raam.

**EERSTE ACTIVERING**

Het is belangrijk dat u de rookmelder voordat u deze gaat monteren activeert en test. De detector wordt geactiveerd door op de testknop (**zie afbeelding 1**) te drukken en deze 5 seconden ingedrukt te houden tot de LED gaat branden. Het rookalarm piept één keer om aan te geven dat het geactiveerd is. Druk de testknop in en houd deze ingedrukt tot een alarmsignaal klinkt en laat dan de knop los. Als het alarmsignaal na het indrukken van de knop niet afgaat, werkt de rookmelder niet naar behoren. Neem in dit geval contact op met Smartwares voor advies.

**MONTEREN**

Om het rookalarm te monteren bevestigt u de basisplaat met de meegeleverde schroeven en bevestigt u het alarm op de basisplaat (**zie afbeelding 3**) na het verwijderen van de fixatie-pen (**zie afbeelding 2**). Neem de onderstaande aanbevelingen voor de plaatsing in acht om een optimale werking van uw rookalarm te garanderen. Na het installeren van het rookalarm dient u de werking altijd te testen door het indrukken van de testknop. Steek de fixatielen in de opening aan de zijkant van het alarm (**zie afbeelding 4**).

**Belangrijk:**

**WAARSCHUWING:** Bevestig om letsel te voorkomen dit toestel stevig aan het plafond volgens de installatie-instructies.

Installeer rookmelders zo, dat de rook van de brand ze altijd onbelemmerd kan bereiken, zodat u erop kunt vertrouwen dat een brand in de ontwikkelingsfase wordt gedetecteerd.

Eisen voor rookmelders variëren per staat en per regio. Controleer altijd de betreffende eisen voor uw gebied bij de lokale instanties!

**Waar moet een rookmelder worden gemonteerd?**

- In het midden van het plafond van de ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Kleine ruimten met een breedte < 1 m: In het midden van het plafond
- Gangen met een maximumbreedte van 3 m: max. 15 m afstand tussen 2 rookmelders. Max. 7,5 m van de voorzijde en rookmelders bij randen/ kruisingen van gangen.
- Veranda's: Als de lengte en breedte van de veranda meer dan 2 m bedragen en het oppervlak van de veranda meer is dan 16 m<sup>2</sup>, is een extra rookmelder onder de veranda vereist
- Onder schuin dak: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 m tot de punt van het dak. Als ≤ 20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedeeltelijk schuin dak: bij vlak plafond ≤ 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgescheiden ruimte > 36 m<sup>2</sup> = extra rookmelder ertussen.
- Slaapkamer: de helderheid van het ledlampje is beperkt zodat het apparaat beter geschikt is voor gebruik in een slaapkamer.

**Waarmag een rookmelder niet worden gemonteerd?**

- In de buurt van airconditioning/ventilatiesystemen;
- Op plaatsen waar de ventilatie kan worden belemmerd, zoals bij gordijnen, enz.;
- In ruimten waar de temperatuur lager kan worden dan 0°C en hoger dan 40°C.
- In vochtige ruimten/keukens/badkamers, omdat stoom een vals alarm kan veroorzaken. Breng een bezoek aan onze website voor melders die geschikt zijn voor deze ruimten;
- Dichter dan 50 cm bij lichtbronnen/ elektriciteitsbronnen;
- Op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn en de toegang tot de testknop en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden belemmerd.

**ALARMMODUS STIL/GEDEMPT**

Ga als de rookmelder een alarm geeft eerst na wat het alarm heeft veroorzaakt. Ga als de oorzaak van een alarm niet duidelijk is ervan uit dat de melding het gevolg is van een werkelijke brand en verlaat onmiddellijk de woning. Indien nodig, kan de rookmelder in de gedempte modus worden gezet door de test/dempknop in te drukken. In de gedempte modus knippert de led iedere 8 seconden om aan te geven dat de rookmelder in de gedempte modus staat. Neem de rook of de oorzaak van het alarm weg en de rookmelder zal na 10 minuten automatisch naar de normale modus terugkeren. Als de oorzaak van het alarm nog steeds aanwezig is, zal de rookmelder opnieuw een alarm geven. Als vanuit de gedempte modus de rook die het alarm heeft veroorzaakt toeneemt, zal de rookmelder ook een alarm geven.

**Let op:** Dichte rook zal de gedempte modus onderdrukken en een constant alarm zal klinken.

**Voorzichtig:** Stel voordat u het stille alarm (gedempte modus) inschakelt eerst de bron van de rook vast en controleer of de situatie veilig is.

**SIGNALA VOOR LEGE BATTERIJ**

Als de batterij leegraakt, geeft de rookmelder dit met een hoorbare piep-ton aan. Deze indicator blijft met tussenpozen van 40 seconden gedurende minimaal 30 dagen klinken. Vervang de rookmelder als dit

**TECHNISCHE GEGEVENEN**

- Roosensor: Optisch
- Type batterij: 3 VDC Lithium
- Levensduur batterij: 10 jaar
- Bedrijfsvochtigheid: 25-85%
- Detectiegebied: Max. 40 m<sup>2</sup>

- Batterij vervangbaar: Nee
- Levensduur melder: 10 jaar
- Alarmvolume: >85dB (A) op 3 m
- Gedempte functie: Ja

Litsluitend voor gebruik binnenshuis.  
Lees voor gebruik de handleiding en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

**Status**  
Normaler werkung  
Testen  
Alarm  
Gedempte modus  
Indicatie lege batterij

**LED**  
Knippert iedere 40 seconden  
Knippert snel  
Knippert snel  
Knippert iedere 8 seconden  
Knippert iedere 40 seconden

**Geluid**  
Geen  
Snelle pieptonen  
Snelle pieptonen  
Geen  
Iedere 40 seconden 1  
Iedere 40 seconden 1  
Iedere 40 seconden 1

**Storing**

Knippert iedere 40 seconden

Geen  
Snelle pieptonen  
Geen  
Iedere 40 seconden 1  
Iedere 40 seconden 1  
Iedere 40 seconden 1

**DONNEES TECHNIQUES**

- DéTECTEUR DE FUMÉE : Optique
- Type de pile : 3 V CC Lithium
- Pile remplaçable : Non
- Autonomie de pile : 10 an
- Durée de service d'appareil : 10 ans
- Température de service : 0-40 °C
- Humidité de service : 25-85 %
- Volume d'alarme : >85dB (A) à 3m
- Type de montage : Plafond
- Zone de détection : Maxi. 40m<sup>2</sup>
- Fonction silence : Oui
- Installation dans camping car : Oui

: Usage intérieur uniquement.  
Veuillez lire le manuel avant usage et le ranger soigneusement pour son usage ultérieur et la maintenance.

**Condition**

Fonctionnement normal

Test

Alarme

Mode silencieux

Indicateur de pile faible

Dysfonctionnement

**LED**

Clignotement toutes les 40 secondes

Clignotement rapide

Clignotement toutes les 8 secondes

Clignotement toutes les 40 secondes

Clignotement toutes les 40 secondes

**Son**

Sans

Bips rapides

Sans

1 bip bref toutes les 40 secondes

1 bip bref toutes les 40 secondes

**SON**

Sans

Bips rapides

Sans

1 bip bref toutes les 40 secondes

1 bip bref toutes les 40 secondes

secondes